

Утверждаю:

Глава администрации МО - Шацкое  
городское поселение Шацкого  
муниципального района Рязанской  
области



В.В.Булгакова  
28 августа 2018 года

### АКТ

обследования аварийной ситуации, возникшей на канализационном коллекторе д.38 по ул. Комсомольская в г.Шацке Рязанской области.

20 июня 2018 года на канализационном коллекторе дома № 38 по ул.Комсомольская в г.Шацке Рязанской области произошла аварийная ситуация. В результате длительного срока эксплуатации часть трубопровода и канализационные колодцы разрушены, что привело к непроходимости стоков и затоплению подвала многоквартирного жилого дома.

### Заключение и предложения по ликвидации аварийной ситуации:

Провести реконструкцию существующей канализационной сети, т.е переложить существующий коллектор с учетом замены труб на больший диаметр для увеличения пропускной способности.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии :

Глава администрации муниципального  
образования - Шацкий муниципальный район  
Рязанской области  
(председатель КЧС и ОПБ)

  
А.М. Нечушкин

Члены комиссии:

Первый заместитель главы администрации  
муниципального образования -  
Шацкий муниципальный район Рязанской области

  
О.В.Кукушкин

Начальник отдела ГО ЧС администрации  
муниципального образования - Шацкий  
муниципальный район Рязанской области

  
А.В.Качалин

И.о.начальника отдела по строительству и  
развитию инфраструктуры администрации  
муниципального образования - Шацкий  
муниципальный район Рязанской области

  
О.В.Урубкова

